

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE FRIO PROYECTO IPRO 17IPRO-89310

1. ¿Es solo cotización de elementos de refrigeración y tablero eléctrico? Es decir, todo lo que es paneles, puertas y accesorios en estructura, ¿Ya está instalado?

R. Solo se requiere la cotización de elementos de refrigeración y tablero eléctrico, ya que lo demás está instalado.

2. ¿Qué dimensiones exteriores tiene la cámara? Largo, Ancho y Alto.

R. Las dimensiones exteriores de la cámara son: 6,6 mts. de largo x 3,3 mts. de ancho x 3,5 mts. alto.

3. ¿Qué vano tiene la puerta?

R. El vano de la puerta es 200 cm. alto x 180 cm. ancho.

4. ¿Espesor del panel?

R. El espesor es de 200 mm de poliestileno.

5. ¿Cuáles son las condiciones de diseño?

R. Diseño para congelado rápido hasta -18° al interior del producto. Temperatura evaporación: -35° .

6. ¿La unidad condensadora debe ser Power Cold? ¿Tienen las especificaciones técnicas de la unidad? Que indique dimensiones, peso, tipo de condensador, consumos. En caso de no disponer:

R. La unidad condensadora, sí debe ser Power Cold, con compresor Bitzer hermético de 75 hp para refrigerante R-507.

- a. ¿Considero el armado de unidad condensadora con compresor Bitzer y condensador que nosotros seleccionemos?

R. Sí, condensador a seleccionar por el proveedor.

- b. ¿Condensador es con tecnología EC o tradicional?

R. Tecnología tradicional.

7. ¿Qué distancia hay entre evaporadores y unidad condensadora?

R. La distancia es de 10 mts. aprox.

8. ¿Qué distancia hay entre evaporadores y tablero eléctrico?

R. La distancia es de 10 mts. aprox.

9. ¿Qué distancia hay entre unidad condensadora y tablero eléctrico?

R. La distancia es de 10 mts. aprox.

10. ¿Ustedes consideran la maquinaria de grúas u otros en caso de ser necesario?

R. Se tiene considerado, pero la empresa ALSAN realiza la instalación.

11. ¿Cuáles son los plazos para suministro de materiales e instalación?

R. Aún no se define plazo exacto pero independiente de eso la instalación la hacemos nosotros.

12. ¿Cuál es la distancia disponible de la sala de máquina?

R. Distancia en sala: 10 mts.

13. ¿Cuál es el producto a congelar?

R. Producto a congelar: Jibia, mariscos y pescados.

14. ¿Cuál es la temperatura al centro del producto?

R. La temperatura es de 18°.

15. ¿Cuál es el tiempo a congelar?

R. El tiempo a congelar para 7 toneladas es de 12 a 14 horas.

16. Las medias disponibles internas (largo, ancho y alto)

R. Medidas internas: 660cm. largo - 330 cm. de ancho y 350cms. de alto.

17. ¿Túnel colinda con alguna cámara a sus lados?

R. Sí colinda con cámara.